

VIA
Nacka kommun

Maria Uddgren
Jakob Dubbes väg 18
13150 Saltsjö-Duvnäs

RAPPORTMOTTAGARE
Nacka kommun
Maria Uddgren

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak²) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2021-02-03.
De mättes i mikroskop 2021-02-05.
De analyserades 2021-02-08 och samtidigt upprättades denna rapport.

Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

40 Bq/m³

40 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av *Mia Uddgren* som också intygar att mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS

Maria Uddgren, Jakob Dubbes väg 18
13150 Saltsjö-Duvnäs

FASTIGHETS BETECKNING

Sicklaön 317:17

BYGGNADSID:	LÄGENHETSNUMMER:	BYGGNADSTYP: Villa	BYGGNADSÅR: 1947	VENTILATIONSTYP: Självdrag
HUSGRUNDSTYP: Källare & kryp/torpargrund	BLÄBETONG: Vet ej	RADONÅTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: Vet ej	PLAN M. BOUTRYMMEN: 2	

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPONERINGS PERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
459792-8	2020-11-01 – 2021-01-30		Sovrum	Bottenplan	30 ± 10 Bq/m ³
261597-9	2020-11-01 – 2021-01-30		Vardagsrum	1 trappa upp	50 ± 20 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Maria Häggmark (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapskatan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030