

VIA  
Elias Arnestrand

Elias Arnestrand  
Enebybergsvägen 26  
18246 Enebyberg

RAPPORTMOTTAGARE  
Elias Arnestrand

## RAPPORT - MÄTNING AV RADON

### Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna ankom till Radonova Laboratories och förbehandlades 2022-03-09.

De mättes i mikroskop 2022-03-10.

De analyserades 2022-03-10 och samtidigt upprättades denna rapport.

### Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av *Elias Arnestrand* som också intygar att mätanvisningarna följts.

#### MÄTPLATSADRESS

Boken 22, Enebybergsvägen 26  
18246 Enebyberg

FASTIGHETSBECKENING  
Boken 22

#### LÄGENHETSNUMMER:

BYGGNADSTYP:  
Villa

BYGGNADSÅR:  
1912

#### VENTILATIONSTYP:

HUSGRUNDSTYP:  
Självdrag Källare & kryp/torpargrund

#### BLÄBETONG:

Nej

RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE: PLAN M. BOUTRYMMEN:  
170

### Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPONERINGS PERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÅNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
435206-8 [Rapidos®]	2022-02-24 – 2022-03-06	Vardagsrum	Vardagsrum	Bottenplan	70 ± 20 Bq/m <sup>3</sup>
568392-5 [Rapidos®]	2022-02-24 – 2022-03-06	Sovrum	Sovrum	1 trappa upp	50 ± 20 Bq/m <sup>3</sup>

### Kommentarer

Rådgivande korttidsmätning är ej årsmedelvärdesgrundade pga för kort exponeringstid.

#### Katarina Larsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



#### ADRESS

Radonova Laboratories  
Rapsgratan 25  
754 50 Uppsala

#### POSTADRESS

Radonova Laboratories  
Box 6522  
751 38 Uppsala

#### KONTAKTUPPGIFTER

+46 (0) 18 56 88 00  
kundservice@radonova.se  
www.radonova.se

#### BOLAGSUPPGIFTER

Org nr: 556690-0717  
VAT nr: SE556690071701  
Bankgiro: 987-5030

Handwritten signature in blue ink.